

Andrespol, dnia 26 listopada 2024 r.

RK.6220.2.5.2024

D E C Y Z J A **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t .j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1112) a także § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. z 2019 r. poz.1839) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ((t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Andrespol z/s ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol,

s t w i e r d z a m

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych – studni głębinowej nr 2 w miejscowości Stróża, ul. Tennisowa 1 na terenie działki nr 266 obręb 0008 Stróża, powiat Łódzki Wschodni, woj. Łódź”
- II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich w następujący sposób:
 1. Studnię głębinową nr 2 należy wyposażyć w urządzenie służące do poboru wód podziemnych o wydajności nieprzekraczającej $Q_e = 50,0 \text{ m}^3/\text{h}$.
 2. Eksploatację dwuotworowego ujęcia wód podziemnych (czwartorzędowych) na terenie stacji wodociągowej Stróża należy prowadzić zamiennie w ilości nieprzekraczającej ustalonych zasobów $Q_e = 50,0 \text{ m}^3/\text{h}$.
 3. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego.
 4. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).
 5. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego.
 6. Teren budowy należy wyposażyć w sorbenty, w celu neutralizacji zanieczyszczeń gruntu substancjami ropopochodnymi.

7. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 30 września 2024 r. Gmina Andrespol z/s ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych – studni głębinowej nr 2 w miejscowości Stróża, ul. Tennisowa 1 na terenie działki nr 266 obręb 0008 Stróża, powiat Łódzki Wschodni, woj. Łódź”

Wniosek spełniał wymogi formalne określone w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą „ooś”.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 r.) realizacja planowanego:

- 1) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 - 2) przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
- jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 60 ustawy „ooś” i wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) – w brzmieniu *„urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę;”*,

dla których zgodnie art. 71 ust. 2 w/w ustawy wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy „ooś” obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 64 ust. 1 w/w ustawy Wójt Gminy Andrespol, jako organ prowadzący postępowanie pismem znak: RK.6220.2.2.2024 z dnia 03 października 2024 r. wystąpił o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami postanowieniem znak WOOS.4220.605.2024.PTa z dnia 18 października 2024 roku, wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych – studni głębinowej nr 2 w miejscowości Stróża, ul. Tennisowa 1 na terenie działki nr 266 obręb 0008 Stróża, powiat Łódzki Wschodni, woj. Łódź” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania

na środowisko jednocześnie określając istotne warunki i wymagania korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie przesłanych dokumentów opinią sanitarną OZNS.90281.70.2024.KD z dnia 14 października 2022 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu pod kątem wymagań higienicznych i zdrowotnych dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w opinią znak: PO.ZZŚ.4901.354.202.4AC z dnia 6 listopada 2024 roku nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko jednocześnie określając istotne warunki i wymagania korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji.

O braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego zdecydowała analiza zamierzeń Inwestora uwzględniająca łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy „oś” dokonana na podstawie informacji dostępnych w:

- karcie informacyjnej przedsięwzięcia,
 - postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,
 - opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi,
 - opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu PGW Wody Polskie,
- argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na realizacji studni głębinowej nr 2 w wywierconym do głębokości 50,5 m otworze hydrogeologicznym, na terenie stacji wodociągowej 2 przy ul. Tenisowej 1 w Stróży, na dz. nr ewid. 266 w gminie Andrespol. Teren ten w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem WZ – są to tereny i obiekty związane z zaopatrzeniem w wodę. Teren jest ogrodzony siatką stalową i zabezpieczony przed dostępem osób i zwierząt. Powierzchnia działki wynosi 0,2012 ha. Prace wiertnicze i badania hydrogeologiczne wykonano w dniach od 15.04.2024 r. do 26.04.2024r. na podstawie „Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego nr 2(awaryjnego) w celu ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia wiejskiego w m. Stróża, ul. Tenisowa 1”, który to został zatwierdzony decyzją Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 października 2022 r. znak: OSRiL.6530.4.2022.IL.

Otwór ten odwiercony został metodą udarowo – okrętą do głębokości 50,5 m w trzech kolumnach rur: ϕ 20” do głębokości 7,0 m, ϕ 18” do głębokości 30,0 m oraz ϕ 16” do głębokości 50,5 m. Po dowierceniu do końcowej głębokości w otworze na głębokości 50,5 m umieszczono filtr kolumnowy PCV o następującej konstrukcji: rura podfiltrowa z rur PCV ϕ 220/225 mm o długości 3,0 m, filtr z rury perforowanej PCV ϕ 220/225 mm owinięty siatką stylonową nr 12 o długości 14,0 m; rura nadfiltrowa ϕ 220/225 mm o długości 3,0 m, redukcja PCV ϕ 280/225 mm o długości 0,5 m oraz rura nadfiltrowa ϕ 280 mm o długości 30,0 m. Wokół filtra (wraz z sukcesywnym wyciąganiem rur roboczych ϕ 16”) do głębokości 25,0 m wykonano obsypkę żwirową o granulacji ϕ 1,0 – 1,6 mm, a powyżej do głębokości 7,0 m przestrzeń międzyrurową wypełniono urobkiem piaszczystym. Przed pompowaniem zmierzono statyczne zwierciadło wody, które zalegało na głębokości 12,55 m p.p.t, tj. na rzędnej 199,25 m n.p.m. W dokumentacji hydrologicznej ustalono zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych wg stanu na maj 2024 roku w ilości: $Q_e = 50,0 \text{ m}^3/\text{h}$

przy depresji $S_e = 4,96$ m i $R_e = 215$ m. Przy w/w parametrach zasięg leja depresji $R_e = 215,0$ m, jest równy jest obszarowi oddziaływania studni.

W zasięgu oddziaływania studni nr 2, który utożsamiany jest z zasięgiem leja depresji studni wynoszącym $R_e = 215$ m brak jest studni innych użytkowników ujmujących ten sam poziom wodonośny czwartorzędu. Na terenie ujęcia wiejskiego w Stróży istnieją obecnie dwie studnie ujmujące czwartorzędowy poziom wodonośny, tj. czynna studnia nr 1 o ustalonej wydajności: $Q_e = 47,0$ m³/h przy depresji $S_e = 4,20$ m oraz omawiana studnia nr 2 o ustalonych zasobach eksploatacyjnych: $Q_e = 50,0$ m³/h przy depresji $S_e = 4,96$ m. Jest to zatem ujęcie dwuotworowe ujmujące czwartorzędowy poziom wodonośny. Otworem zasadniczym ujęcia będzie studnia nr 2 z którą wiązać się zasoby eksploatacyjne, natomiast studnia nr 1 eksploatowana będzie w ramach zasobów eksploatacyjnych studni nr 2. Na urządzenie wodne, oprócz otworu hydrogeologicznego, składać się będzie obudowa studzienna wraz z armaturą pompową tj. pompą głębinową, rurociągiem tłocznym oraz oprzyrządowaniem (wodomierz, manometr, zawór zwrotny i odcinający).

Obudowę studni stanowiąc będą gotowe, dostarczone na plac budowy elementy prefabrykowane, ponadto wystąpi zapotrzebowanie na armaturę studzienną czy rury wykonane ze stali. Do wykonania wylewki pod obudowę wykorzystane zostanie ok. 1,5 m³ betonu. W trakcie eksploatacji ujęcia pobierana będzie energia elektryczna do zasilania urządzenia służącego do poboru wody podziemnej w przewidywanej ilości ok. 7,5 kW.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia związana będzie m.in. z niewielką emisją pyłów i gazów do atmosfery, emisją hałasu, niewielką ilością ścieków socjalno-bytowych oraz powstawaniem odpadów. Jednakże z uwagi na skalę i zakres planowanych prac realizacyjnych oddziaływania i uciążliwości na etapie realizacji będą krótkotrwale, ustąpią wraz z zakończeniem realizacji inwestycji i nie spowodują trwałych znaczących zmian w środowisku. Ścieki socjalno-bytowe będą powstawały w istniejącym węźle sanitarnym i będą kierowane do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia mogą powstawać odpady z grupy 15 oraz odpady komunalne z grupy 20 03 01. Wszelkie powstające odpady będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, a następnie będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. Odpady należy magazynować na utwardzonej powierzchni w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne, na terenie zabezpieczonym (zamkniętym) przed dostępem osób trzecich.

Odpady niebezpieczne należy magazynować oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych, szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach, na utwardzonym i szczelnym podłożu. Pozostałe odpady będą magazynowane w wyznaczonych miejscach. Odpady należy przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wytwarzania odpadów.

Na etapie eksploatacji nie wystąpią znaczące negatywne oddziaływania. Rozbudowa ujęcia wody podziemnej jest przedsięwzięciem oczekiwanym społecznie, które można uznać jako rozwiązanie chroniące środowisko, poprawiające istniejący system zaopatrzenia w wodę, w tym realizację usług socjalno-bytowych. Realizacja przedsięwzięcia poprawia zdolność zorganizowanej dostawy wody komunalnej dobrej jakości, zabezpiecza przed jej brakami.

Projektowana sieć wewnętrzna posiadać będzie odpowiednie spadki podłużne, właściwą szczelność i wytrzymałość. Potencjalnym źródłem uciążliwości akustycznej może być istniejący obiekt kubaturowy stacji uzdatniania wody wraz z układem pomp. Ze względu na fakt, iż potencjalne źródła hałasu znajdują się w obiekcie SUW (ekranujący charakter ścian i dachu obiektu) należy stwierdzić, iż emisja hałasu będzie na tyle niska że nie wystąpią w przyszłości przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. Oddziaływanie odorowe nie wystąpi.

W związku z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska przyrodniczego.

Na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji przedstawionej w niniejszej sprawie można stwierdzić, iż emisja poszczególnych zanieczyszczeń do środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia (emisja odpadów, ścieków, hałasu i zanieczyszczeń do powietrza) nie powinna przekraczać obowiązujących w polskim prawie standardów i norm środowiskowych.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji wynika, że nie ma przeciwwskazań prawnych do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie występować niewielkie oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza. Oddziaływanie to będzie odwracalne, trwające do czasu zakończenia prac. Wszystkie oddziaływania występujące na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny i odwracalny. Oddziaływania te będą krótkotrwałe i ustąpią po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Natomiast występujące oddziaływania na etapie eksploatacji przy zastosowaniu planowanych rozwiązań technicznych nie będą stwarzać trwałych i ponadnormatywnych zagrożeń dla środowiska. W fazie realizacji należy liczyć się z pewnym negatywnym wpływem, spowodowanym typowym oddziaływaniem placu budowy o charakterze punktowym i liniowym, na terenach sąsiadujących z planowanym przedsięwzięciem, jednak nie będzie to oddziaływanie istotne i stałe.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138) planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zachowanie standardów obowiązujących przy projektowaniu i realizacji tego typu obiektów, przestrzeganie zasad p.poż. i BHP (zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji) zmniejszy ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej do minimum.

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia w centralnej Polsce można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W rejonie przedsięwzięcia nie występują siedliska łęgowa, ujścia rzek oraz obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, jak również strefy ochronne ujęć wód, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w znacznej odległości od mórz i obszarów wybrzeży, a

także poza obszarami góorskimi i leśnymi, poza terenami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne kulturowe lub archeologiczne, poza obszarem przylegającym do jezior. Zgodnie z aktualnie obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Warty w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600072 oraz w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Ner do Dobrzynki o kodzie RW600010183219. JCWPd o kodzie GW600072 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. JCWP o nazwie Ner do Dobrzynki o kodzie RW600010183219 posiada status silnie zmienionej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4, ust 5 oraz ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752). Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych warunków korzystania ze środowiska stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. –Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

Obszar przedsięwzięcia nie znajduje się w granicach korytarzy ekologicznych o znaczeniu międzynarodowym i/lub krajowym; bezpośrednie sąsiedztwo terenu przedsięwzięcia to zwarta zabudowa mieszkaniowa oraz układ dróg lokalnych. Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Łodzi gęstość zaludnienia dla gminy Andrespol za 2022 r. wynosiła 573 os./km² (GUS, 2023).

Teren objęty inwestycją nie wykazuje istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych, rzadkich, bądź objętych ochroną siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z koniecznością wycinki drzew i krzewów, jest to teren zagospodarowany i ogrodzony.

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarowymi formami ochrony przyrody; w promieniu 5 km znajdują się: Zespół Przyrodniczo-krajobrazowy Źródła Neru w odległości ok. 2 km oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Miazgi pod Andrespołem w odległości ok. 3 km.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie będzie negatywnie oddziaływać na żadną z ww. obszarowych form ochrony przyrody. Z uwagi na rodzaj, skalę planowanej inwestycji i odległości od obszarów podlegających ochronie prawnej przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność tych obszarów oraz spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w tym najbliższej usytuowanego obszaru Natura 2000 – Buczyna Gałkowska PLH100016 w odległości ok. 5,8 km.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi krótkotrwałe oddziaływanie, nie powodujące jednak trwałego,

znacznego pogorszenia się stanu środowiska. Uciążliwości prac budowlanych względem najbliższej zabudowy będą ograniczone w czasie.

Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji, przy prawidłowym jego funkcjonowaniu, nie będzie oddziaływać w sposób uciążliwy na środowisko. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia z uwagi na jego zakres nie będzie miała także wpływu na otaczających krajobraz. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wszelkie roboty będą wykonywane w technologii umożliwiającej sprawne wykonanie prac, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w prawidłowy sposób. Prace będą prowadzone w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W karcie informacyjnej zaproponowano działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie i minimalizację oddziaływań i uciążliwości.

Brak jest merytorycznych podstaw do wystąpienia protestów w związku z planowanym przedsięwzięciem i ewentualne konflikty społeczne nie powinny mieć miejsca gdyż nie jest to inwestycja:

- mogąca wzbudzać poczucie zagrożenia,
- pogarszająca stan środowiska w bezpośrednim otoczeniu miejsc zamieszkania,
- powodująca konflikty interesów np. związane z obawą utraty wartości nieruchomości lub z stałym ograniczeniem w dysponowaniu terenem.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom postępowania zapewniono czynny udział w każdym stadium postępowania zapewniając im możliwość złożenia skarg, uwag i wniosków.

W toku postępowania, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania zawiadamiano poprzez obwieszczenia wywieszane na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Andrespol i w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Andrespolu – www.bip.andrespol.pl. Strony zawiadamiano o wszczęciu postępowania, wystąpieniu do organów współdziałających i zebraniu materiału dowodowego stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną.

W czasie toczącego się postępowania uczestniczące strony nie wniosły skarg, uwag i wniosków do zagadnień związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, 90 – 103 Łódź za pośrednictwem Wójta Gminy Andrespol w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Andrespol.
3. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Andrespol oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji, stronie nie przysługuje już prawo do odwołania się, ani złożenia skargi do sądu administracyjnego.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Gmina Andrespol z/s w Andrespolu
Ul. Rokicińska 126, 95-029 Andrespol
2. Strony postępowania –obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
3. PGW Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu