

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1680/2025-W-1

Zleceniodawca:

**Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze  
ul. Piekarnicza 6/10  
95-020 Andrespol**

Próbka pobrana przez:

**Zleceniobiorcę  
Próbkobiorca: Andrzej Gorzela**

Adres pobrania próbki:

**95-020 Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 113**

Miejsce pobrania próbki:

**Ujęcie wody doprowadzanej do pływalni, punkt czerpalny – kran**

Metoda pobrania próbki:

**PN-ISO 5667-5:2017-10**

Rodzaj próbki:

**Woda do spożycia przez ludzi  
Próbka jednorazowa**

Stan próbki:

**Bez uwag**

Data pobrania próbki:

**05.06.2025r.**

Data rozpoczęcia badań:

**05.06.2025r.**

Data zakończenia badań:

**06.06.2025r.**

Laboratorium posiada zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Decyzje 206/O/HK/24 z dnia 20.12.2024, 11/206/O/HK/24/25 z dnia 07.03.2025.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1680/2025-W-1

| Wyniki badań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                      |                                 |       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------|--------------------|
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rodzaj oznaczenia                                                                          | Jednostka oznaczenia | Procedury badawcze              | Wynik | Niepewność pomiaru |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indeks nadmanganianowy (Utlonialność)<br><small>Metoda miareczkowa</small>                 | mg/l                 | PN-EN ISO 8467:2001             | 0,84  | 10% <sup>1)</sup>  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Azotany<br><small>Metoda chromatografii jonowej detekcją konduktometryczną (IC-CD)</small> | mg/l                 | PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012 | 2,9   | 15% <sup>2)</sup>  |
| <p>1) Przy wynikach pomiaru podano niepewność. Niepewność podana jako przedział ufności na poziomie 95% prawdopodobieństwa, przy współczynniku rozszerzenia k=2, z uwzględnieniem niepewności związanej z pobieraniem próbek. Adres, miejsce pobrania oraz rodzaj próbki wskazane przez Zleceniodawcę.<br/>Daty wykonania poszczególnych badań są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.<br/>Według deklaracji Klienta wyniki będą wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.<br/>Dana dostarczone przez klienta mogą mieć wpływ na ważność wyników.</p> |                                                                                            |                      |                                 |       |                    |

| Data wykonania sprawozdania | Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 11.06.2025                  |                                         |
| KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ |                                         |