



DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
ZADANIA INWESTYCYJNEGO W RAMACH PROGRAMU BUDWY ZADASZEŃ BOISK
PIŁKARSKICH – EDYCJA PILOTAŻOWA 2020



URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

95-020 Andrespol, ul. Rokicińska nr 126

tel./fax 42 213-24-40

Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

ZP.271.11.10.2022

Andrespol, dnia 19 maja 2022r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji, przewidzianym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) pn. **Dostawa i montaż hali pneumatycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol**, wszczętego ogłoszeniem opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00143045/01 z dnia 2 maja 2022r.

**Zawiadomienie
o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający, Gmina Andrespol, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. W Dziale V SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – ust. 2 pkt. 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a. Systemu powłok - powłoka zadaszenia wykonana z podwójnej membrany, pomiędzy które wtłaczane będzie powietrze w sposób ciągły. W momencie ogrzewania hali, w przestrzeń pomiędzy powłokami wtłaczane będzie ciepłe powietrze co zapewni odpowiednią izolację termiczną. Z tego powodu ciśnienie pomiędzy powłokami musi zapewniać ich trwałą separację.

Włóknina nośna poliestrowa pokryta obustronnie elastycznym PCV, przepuszczająca światło, posiadająca stabilizatory UV, zabezpieczona przed grzybieniem. **Powłoka musi posiadać atest trudnopalności dla klasy min. B-s2, d0 według Polskiej Normy PN-EN 13501.**Szczegółowe wymagania techniczne dla powłok określone zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej Załączniku nr 12 do SWZ.

System powłok o przedziałach parametrycznych wskazanych w projekcie wykonawczym ma istotny wpływ na wytrzymałość konstrukcji hali i jej statykę. Zmiana określonych wartości może spowodować zmianę stabilności konstrukcji hali, obniżoną wytrzymałość powłok. Jakakolwiek zmiana wartości przedziałowych wymaga zgody Zamawiającego.

Powłoka musi być dodatkowo wyposażona w:

- rękaw do drzwi ewakuacyjnych – min 4 sztuki,
- rękaw do drzwi głównych – 1 sztuka,
- rękaw do drzwi serwisowych – 1 sztuka,
- rękawy (rury) o systemu grzewczo nadmuchiowego i awaryjnego – 1 komplet.”

2. W Dziale VI SWZ – Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych – ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

Atestów lub certyfikatów wydanych przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdzających trudnozapalność dla klasy min. B-s2, d0 według Polskiej Normy PN-EN 13501, dla każdej z powłok i elementów je łączących użytych do produkcji hali

3. W Dziale XX SWZ – Termin związania ofertą – ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **21 czerwca 2022r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

4. W Dziale XXIII SWZ – Termin składania ofert, termin otwarcia ofert – ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Termin złożenia oferty **23 maja 2022r.** do godz. 11:00”

5. W Dziale XXIII SWZ – Termin składania ofert, termin otwarcia ofert – ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **23 maja 2022r.** o godz. 11:30, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.”

z up. Wójta Gminy Andrespol
Agnieszka Janik
Zastępca Wójta Gminy Andrespol