



DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
ZADANIA INWESTYCYJNEGO W RAMACH PROGRAMU BUDWY ZADASZEŃ BOISK
PIŁKARSKICH – EDYCJA PILOTAŻOWA 2020



URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

95-020 Andrespol, ul. Rokicińska nr 126

tel./fax 42 213-24-40

Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

ZP.271.11.10.2022

Andrespol, dnia 19 maja 2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji, przewidzianym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) pn. **Dostawa i montaż hali pneumatycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol**, wszczętego ogłoszeniem opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00143045/01 z dnia 02 maja 2022 r.

Zamawiający - Gmina Andrespol, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ:

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:

Pytanie 1

Zamawiający w projekcie technicznym opisał jedną opcję urządzeń wentylacyjno grzewczych o następujących parametrach:

„Nagrzewnica główna zintegrowana w jednej obudowie z niezależnym nadmuchem awaryjnym z napędzanym silnikiem Diesla,

- Wydajność grzewcza min. 660 kW,
- Wydajność nadmuchu głównego min. 43 000 m³/h,
- Moc silników elektrycznych min. 20 kW, max. 24 kW,
- Spręż wentylatora min. 300 Pa,
- Palnik olejowy,
- Wydajność nadmuchu awaryjnego min. 29 000 m³/h,

Parametry techniczne nagrzewnicy wspomagającej:

- Nagrzewnica wspomagająca ogrzewa powietrze tylko w obiegu wewnętrznym hali pneumatycznej, jej praca i sterowanie kontrolowane przez nagrzewnicę główną,
- Wydajność grzewcza min. 400 kW,
- Wydajność nadmuchu min. 25 000 m³/h,
- Moc silników elektrycznych min. 10 kW, max. 12 kW”

Takie zapisy znacząco ograniczają konkurencję i wskazują na jednego konkretnego wykonawcę a tym



**DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
ZADANIA INWESTYCYJNEGO W RAMACH PROGRAMU BUDWY ZADASZEŃ BOISK
PIŁKARSKICH – EDYCJA PILOTAŻOWA 2020**

samym wykluczając udział w postępowaniu przetargowym innych firm, pozostawiając tylko jedną firmę posiadającą w swojej ofercie wskazane urządzenie wentylacyjne.

Prosimy o zmianę parametrów nadmuchu jednostki awaryjnej z silnikiem diesel na nominalną wartość 35 000 m³/h. Jednostki takie stosowane są od kilku lat, w wykonywanych przez nas halach pneumatycznych o dużych powierzchniach.

Powyższe powoduje, że Zamawiający ogranicza zasady uczciwej konkurencji a jak wynika z dyrektyw unijnych Zamawiający powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych.

W ramach rozszerzenia konkurencyjności, prosimy o dopuszczenie opcji jednostek wentylacyjno grzewczych o parametrach:

Jednostka główna – 2 szt.:

Wydajność grzewcza - min. 500 kW

wydajność dmuchaw - min. 35 000 m³/h

moc silnika min. 11 kW

Jednostka awaryjna z agregatem – 2 szt.

Diesel o parametrach:

nadmuch nominalny - 35 000 m³/h

ciśnienie statyczne max 300 Pa

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż parametry nadmuchu jednostki awaryjnej wskazane w dokumentacji są niższe niż zaproponowane przez Wykonawcę i Zamawiający nie przewiduje podniesienia wymagań w tym zakresie.

Odnosząc się natomiast do pozostałej części pytania Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany parametrów wskazanych w pytaniu.

Pytanie 2

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 16.05.2022 r. dot. wymogu atestów trudnozapalności dla klasy min. B-s-1, d0 - jako lider w branży hal pneumatycznych - stwierdzamy, że taki produkt nie istnieje. Wnosimy o zmianę wymaganej przez Zamawiającego klasy palności min. B-s-1, d0 na klasę B-s2, d0 według Polskiej Normy PN-EN 13501 dla powłok hali pneumatycznej. W przypadku braku zgody na zmianę świadczenie pozostaje niemożliwe do spełnienia, a wszystkie złożone oferty będą podlegały odrzuceniu.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie przedstawionym w pytaniu, dopuszcza obniżenie klasy trudnozapalności na min. B-s2, d0 według Polskiej Normy PN-EN 13501, dla każdych z powłok i elementów je łączących użytych do produkcji hali.

z up. Wójta Gminy Andrespol
Agnieszka Janik
Zastępca Wójta Gminy Andrespol