



URZĄD GMINY W ANDRESPOLU
95-020 Andrespol, ul. Rokicińska nr 126
tel./fax 42 213-24-40

Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

ZP.271.09.02.2022

Andrespol, dnia 27 stycznia 2022r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji, przewidzianym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) pn. **Budowa stacji uzdatniania wody w Wiśniowej Górze**, wszczętego ogłoszeniem opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00028266/01 z dnia 09.11.2021r.

Zamawiający - Gmina Andrespol, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ:

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem projektu, a przedmiarem.

W projekcie technologicznym str. 6 ; p.2 mamy " Adaptacja i montaż istniejącego zestawu do redukcji manganu".

W przedmiarze, branża technologiczna Dział 3. Pozycja 11 DOSTAWA

1. filtr – zbiorniki kompozytowe 24"

2. Zestaw montażowy

- jonit

Przepustnica

Głowica

Rozdzielacz

Wodomierz

Zbiornik solanki

W zakresie przedmiotowego zadania jest przeniesienie istniejących filtrów czy dostawa i montaż nowych urządzeń do usuwania manganu.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż prawidłowy opis zawarty jest w Errata do opisu tomu 2TE, pt.: „Projekt technologiczny rozbudowy stacji uzdatniania wody w Wiśniowej Górze” w zakresie punktu 4.3.1. i 4.3.2., który Zamawiający załącza do SWZ jako Załącznik nr 17 - „Errata do opisu tomu 2TE, pt.: „Projekt technologiczny rozbudowy stacji uzdatniania wody w Wiśniowej Górze” w zakresie punktu 4.3.1. i 4.3.2.,,

Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszcza Załącznik nr – 17 do SWZ – „Errata do opisu tomu 2TE, pt.: „Projekt technologiczny rozbudowy stacji uzdatniania wody w Wiśniowej Górze” w zakresie punktu 4.3.1. i 4.3.2.,,

Pytanie 2

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu prosimy o wyjaśnienie:

1. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie realizacji wchodzi zbiorniki magazynowe 2 x 200 m³, a nie jak w przedmiarze 2 x 125 m³

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi zbiorniki 2x200 m³ zgodnie z projektem. Zamawiający, dokonuje zmiany w przedmiarze.

Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszcza zmieniony UAKTUALNIONY - przedmiar „Wis_Gora_SUW_Technologia_V2_PRZED,,

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż wszelkie zmiany umowy w tym także w okolicznościach, gdy nastąpi zmiana wynagrodzenia, opisane zostały w § 15 Wzoru umowy – stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż udostępnił Wykonawcom całą dokumentację techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiającemu potwierdza iż przysługuje mu prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż wszelkie zmiany umowy w tym także w okolicznościach, gdy nastąpi zmiana wynagrodzenia, opisane zostały w § 15 Wzoru umowy – stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

Pytanie 8

Zgodnie z pkt. XIV.1.4.a) SWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jednoznacznie wykaże, że spełnia poniższe warunki:

- a) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody, o wartości brutto robót nie mniejszej niż 600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych).

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w zakresie warunku dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna Wykonawcę, który:

- a) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody, o wartości brutto robót nie mniejszej niż 600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych).

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów w zakresie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej opisanych Dziale XIV pkt. 1 ust. 4 lit. a)

Pytanie 9

1. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza płatność częściową za zadanie : Budowa stacji uzdatniania wody w Wiśniowej Górze. W umowie w paragrafie 4 jest informacją o harmonogramie finansowo-rzeczowym, nie ma natomiast żadnych wytycznych jak ten harmonogram ma wyglądać. Czy w związku z tym moglibyśmy prosić o określenie płatności częściowych za dany zakres (np. Inwestor dopuszcza płatność w postaci 7 faktur, w kwotach 15% w postaci 6 faktur, a 7 faktura końcowa w postaci 10%)?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami § 4 Wzoru umowy – roboty objęte Przedmiotem umowy muszą być realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym (zwanym dalej „Harmonogramem”). **Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram uwzględniający podział realizacji robót i wypłaty wynagrodzenia.**

Zgodnie z § 13 Wzoru umowy - **Strony dopuszczają możliwość częściowych płatności za wykonanie przedmiotu umowy** oraz ustalają następujące zasady rozliczania prawidłowo wykonanych robót:

- 1) Rozliczanie częściowe robót nastąpi na podstawie faktur, po odbiorze częściowym robót w kwotach i terminach zgodnych z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4.
- 2) Rozliczenie częściowe robót nie może przekroczyć łącznie 80% wartości łącznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 12 ust. 1 umowy.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie realizacji wchodzi zbiorniki magazynowe 2 x 200 m³, a nie jak w przedmiarze 2 x 125 m³

Odpowiedź

Odpowiedź jak na pyt. 2

Pytanie 11

Zgodnie z przedmiarem technologii należy zamontować sprężarkę powietrza – brak jej w projekcie. Prosimy o podanie czy wchodzi ona w zakres Inwestycji. Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów technicznych oraz umieszczenie jej na schemacie i rzucie technologii.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia iż montaż sprężarki powietrza nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający, dokonuje zmiany w przedmiarze.

Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszcza zmieniony UAKTUALNIONY - przedmiar „Wis_Gora_SUW_Technologia_V2_PRZED,,

Pytanie 12

Zgodnie z punktem 4.3.2 Dobór urządzeń technologii uzdatniania – należy zastosować 3 filtry mechaniczne automatyczne. Brak tych filtrów w przedmiarach, schemacie, rzucie oraz pozostałych rysunkach. Prosimy o podanie standardu ich wykonania, średnicy oraz umieszczenia schemacie oraz rzucie.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia iż należy zastosować filtry mechaniczne (dane techniczne i schemat instalacji – zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 16 do SWZ) przed każdym filtrem kolumnowym na wejściu wody surowej typ NW 75 – 3”.

Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszcza Załącznik nr – 16 do SWZ – Filtr - dane techniczne i schemat instalacji.

Pytanie 13

Na rysunku PW-TE-02 umieszczony jest zestaw do poboru wody. Brak zasilania tego zestawu z rurociągów technologicznych. Prosimy o doprecyzowanie skąd ma być zasilany oraz prosimy o dołączenie rysunku szczegółowego tego zestawu.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż opis zestawu do poboru wody zawarty jest w Errata do opisu tomu 2TE, pt.: „Projekt technologiczny rozbudowy stacji uzdatniania wody w Wiśniowej Górze” w zakresie punktu 4.3.1. i 4.3.2., który Zamawiający załącza do SWZ jako Załącznik nr 17 - „Errata do opisu tomu 2TE, pt.: „Projekt technologiczny rozbudowy stacji uzdatniania wody w Wiśniowej Górze” w zakresie punktu 4.3.1. i 4.3.2.,,

Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszcza Załącznik nr – 17 do SWZ – „Errata do opisu tomu 2TE, pt.: „Projekt technologiczny rozbudowy stacji uzdatniania wody w Wiśniowej Górze” w zakresie punktu 4.3.1. i 4.3.2.,,

Pytanie 14

Prosimy o określenie z jakiego materiału ma być wykonane orurowanie SUW – brak wytycznych w projekcie.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż orurowanie SUW ma być wykonane z uwagi na procesy solankowe z PVC klejonego.

z up. Wójta Gminy Andrespol
Agnieszka Janik
Zastępca Wójta Gminy Andrespol